

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № ЮП00-2508/018/1
от 25 августа 2023 г.



Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Профиль"
344012, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, проспект Буденновский, д. 101Б/1
тел. (863) 2-326-326, факс (863) 2-348-348

Грузополучатель: Филiaal ООО "А ГРУПП" в г. Ростов-на-Дону

Наименование продукции: Труба профильная 100x100x3,0 Ст3пс м/д (12000) ГОСТ 8639-82
Кол-во мест-8

| № партии | Марка стали, категория | Размеры, мм | | | Класс точн. по длине | Общая длина труб, м/п | Кол-во труб в пакете, шт | Масса, тонн |
|----------|------------------------|-------------|--------------------|----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| | | мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | | | | Теоретическая |
| 12114-1 | Ст3 | 100*100 | 3,0 | 12 | 1 | 2 400 | 25 | 21,648 |

| № партии стали | Химический состав | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | C X100 | Si X100 | Mn X100 | S X1000 | P X1000 | Cr X100 | Ni X100 | Cu X100 | As X100 | Al X100 | N2 X1000 |
| 12114-1 | 7 | 1 | 38 | 28 | 9 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 8 |

| № партии стали | Механические свойства | | | | Технологические испытания | | Испытание гидравлическим давлением | | Обработка концов труб, результат |
|----------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|-------|------------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | Основного металла | | Сварные соединения | | Сплошнвание | Изгиб | МПа | Результат | |
| | Предел прочности | Относ. удлинения, % | Предел текучести | Время сопротивл., кг/мм2 | | | | | |
| 12114-1 | 36,5 | 38,0 | 27,0 | | | УД | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Примечание: Химический состав соответствует ГОСТ 380-200
Нарезка в линии стали, 100% контроль качества сварного шва физическим методом без разрушения в линии стана
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в России стандартам и техническим условиям.
Отгрузка произведена по теоретической массе

Инженер по качеству _____

